



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-
интернат №23 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья»

357110 Ставропольский край

г. Невинномысск

ул. Луначарского, 149

тел. (86554) 6-46-05

internat23@list.ru

Исх. № 970 от 03. 12. 2018 г.

Государственному инспектору по
пожарному надзору
по г. Невинномысску
старшему дознавателю ОНД и ПР
по г. Невинномысску
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
Трусову В.Ф.

Ответ на представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 95-ФЗ, сообщая, что Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения «Двери выхода на кровлю из лестничных клеток выполнены не противопожарными 2-го типа в нарушение ст.52, ст.88, ФЗ №123; п.8.4, СНиП 21-01-97», было рассмотрено и приняты следующие меры: привлеченная к работе по устранению указанного недостатка специализированная организация, сертифицированная в области пожарной безопасности (ООО «БЖД»), внесла коммерческое предложение по замене дверей на противопожарные 2-го типа, в количестве трех штук, на сумму 62450,00 руб. (ксерокопия прилагается).

В настоящий момент данное коммерческое предложение направлено в Министерство образования Ставропольского края для рассмотрения и принятия решения по выделению заявленной суммы с целью устранения нарушения требования пожарной безопасности к установленному Вами сроку (1.08.2019 г.).

Директор

А. А. Устинов